

**Наиболее часто встречающиеся нарушения требований безопасности со стороны владельцев опасных объектов, которые могут привести к несчастному случаю или аварии на опасном объекте**

№	Типовые нарушения	Требование нормативного документа
1.	Лифты не укомплектованы руководствами (инструкциями) по эксплуатации.	Паспорта лифтов; Пункт 3 статья 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (далее - ТР ТС 011/2011)
2.	Не проведена оценка соответствия лифтов в форме обследования, отработавших назначенный срок службы, по определению возможности и условий продления сроков использования их по назначению.	3.4 ст. 4 ТР ТС 011/2011
3.	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта производится неквалифицированным персоналом.	п.3.2 ст.4 ТР ТС 011/2011
4.	Кабина лифта оставляется лифтером на посадочной площадке с открытыми дверями шахты (не запирается на ключ), при этом не исключается возможность пользования лифтом посторонними лицами, при этом лифт оставляется включенным.	пункт 1 статьи 4 (пункт 1.1 Приложения1 «Требования безопасности») ТР ТС 011/2011
5.	Владельцем лифта не обеспечено назначение распорядительным актом из числа квалифицированного персонала лиц, ответственных за организацию эксплуатации объекта, электромехаников, лифтеров, диспетчеров.	Пункт 3.2. статьи 4 ТР ТС 011/2011, Руководства по эксплуатации лифта
6.	Владельцем лифта назначается персонал или специалисты, не прошедшие подтверждение квалификации на соответствие требованиям профессиональных стандартов.	Пункт 3.2. статьи 4 ТР ТС 011/2011
7.	Кабины лифтов не оборудованы средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне.	п. 1 ст. 4, п.1.14.Приложение № 1 ТР ТС011/2011
8.	Неисправность блокировки, контролирующей закрытие створки двери кабины.	пункт 1 статьи 4 (пункт 1.3 Приложения1 «Требования безопасности») ТР ТС 011/2011
9.	Неисправность ограничителя скорости.	пункт 1 статьи 4 (пункт 1.3 Приложения1 «Требования безопасности») ТР ТС 011/2011

10.	Неработоспособность запирающего устройства двери шахты.	пункт 1 статьи 4 (пункт 1.3 Приложения1 «Требования безопасности») ТР ТС 011/2011
11.	Ненадлежащая работа механизма привода дверей кабины, позволяющая пассажирам самостоятельно раскрывать створки дверей кабины вне зоны этажных остановок лифта.	пункт 1 статьи 4 (пункт 1.3 Приложения1 «Требования безопасности») ТР ТС 011/2011
12.	Неисправность устройства блокировки для остановки или предотвращения движения кабины лифта при открытой двери шахты	пункт 1 статьи 4 (пункт 1.3 Приложения1 «Требования безопасности») ТР ТС 011/2011
13.	Отсутствие контроля со стороны ответственных специалистов за действиями персонала, участвующего в обслуживании и ремонте объектов.	
14.	Низкая производственная дисциплина работников организации, осуществляющей обслуживание и ремонт объектов.	