

ВОПРОСЫ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Орловская область

Вопрос № 1 *Мурашов Александр Николаевич специалист эксперт ОАО «УПНР»,*

Допускается ли эксплуатация газопроводов, зданий, сооружений и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления на опасном производственном объекте по истечении срока, указанного в проектной документации?

Ответ № 1

Эксплуатация может быть допущена после проведения экспертизы промышленной безопасности газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств.

Вопрос № 2 *Чубарова Галина Люциановна Руководитель службы охраны труда ГУП ОО «Дорожная служба»*

В каких случаях оборудование под давлением подлежит снятию с учёта в органах Ростехнадзора?

Ответ № 2

Оборудование под давлением подлежит снятию с учёта в органах Ростехнадзора, в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учёта такого оборудования, а также в случае передачи оборудования для использования другой эксплуатирующей организации.

Вопрос № 3. *Чубарова Галина Люциановна Руководитель службы охраны труда ГУП ОО «Дорожная служба»*

Какой порядок снятие оборудования под давлением с учёта?

Ответ № 3

Снятие оборудования под давлением с учёта должно осуществляться на основании заявления эксплуатирующей организации, содержащего причину снятия с учёта с приложением копий документов, подтверждающих факт утилизации оборудования под давлением или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учёта такого оборудования, или факт передачи оборудования на законных основаниях другой организации.

При передаче другой эксплуатирующей организации оборудования под давлением передающая его организация: направляет в территориальный орган Ростехнадзора копии документов, содержащих основание и подтверждение факта передачи оборудования, и информацию об организации, которой передано оборудование (наименование, адрес электронной почты, номер телефона).

Вопрос № 4. Снурницын Сергей Викторович – начальник ремонтной службы ООО «Фригогласс Евразия» (Frigoglass Eurasia LLC)

Необходимо ли проходить переаттестацию при переходе на работу из одной организации в другую?

Ответ № 4

В соответствии с п. 5 ст. 14 1 Федерального закона 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», аттестация работников в области промышленной безопасности проводится в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей.

В соответствии п. 3 ст. 14 1 указанного закона, первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не позднее одного месяца при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации.

Таким образом, при переходе на работу из одной организации в другую, ранее пройденная аттестация сохраняет свое действие и не подлежит повторному проведению, а в случае изменения должностных обязанностей, проводится аттестация по другим областям аттестации в соответствии с Перечнем областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным приказом Ростехнадзора от 4 сентября 2020 года № 334.

Вопрос № 5 Котов Александр Михайлович – и.о. главного инженера АО «Брянскавтодор»

Можно ли назначать ответственного за содержание подъёмных сооружений в работоспособном состоянии и ответственного за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений в одном лице?

Ответ № 5.

В организациях, где производство работ с применением подъёмных сооружений выполняется на одном участке или цехе, обязанности ответственного за содержание подъёмных сооружений в работоспособном состоянии и ответственного за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений разрешается возлагать на одного инженерно-технического работника.

Вопрос № 6 Шаманов Виктор Александрович – начальник отдела промышленной безопасности АО «Газпром газораспределение Брянск»

Какие документы по обеспечению соответствия требованиям безопасности должно иметь оборудование, выпускаемое в обращение на

единой таможенной территории Таможенного союза, а именно арматура промышленная трубопроводная устанавливаемая на газопроводах входящих в состав опасного производственного объекта?

Ответ № 6

Арматура промышленная трубопроводная подлежит оценке соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823.

Согласно требованиям, установленным Техническим регламентом, а именно: пункта 59 – Арматура промышленная трубопроводная входит в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме декларирования соответствия.

В случае если данная арматура промышленная трубопроводная, входит в состав опасного производственного объекта, то согласно статьи 9 Порядка декларирования соответствия машин и (или) оборудования, декларирование соответствия осуществляется по схеме 5д которая используется для машин и (или) оборудования: применяемых на опасных производственных объектах.

Вопрос № 7. Киреев С.Н. зам. директора ООО «Рыбновские тепловые системы»

Возможно ли получить доступ эксплуатирующим организациям к Цифровой платформе АИС Ростехнадзора?

Ответ № 7

Доступ к Цифровой платформе АИС Ростехнадзора организациям, эксплуатирующим опасный производственный объект, не предоставляется.

Вопрос № 8. Желтов И.В. зам. нач. энергослужбы ООО "Завод точного литья"

В каком случае при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве?

Ответ № 8

Согласно подп.Е п.26 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870:

«в случае пересечения надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи с напряжением, превышающим 1 киловольт должны быть

предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве».

Вопрос № 9. *ООО «КБК Энерго» Чуриков Сергей Викторович – заместитель директора.*

Согласно статьи 7 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. О каких формах оценки здесь говорится?

Ответ № 9

В соответствии Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» форма подтверждения соответствия – это определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям документов по стандартизации или условиям договоров.

Также в силу статьи 20 этого Федерального закона

1. Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить добровольный или обязательный характер.
2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.
3. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия); обязательной сертификации.

Вопрос № 10. *ГП «Водоканал» Азарова Валентина Викторовна – начальник отдела промышленной безопасности*

Требуется ли проведение государственной либо негосударственной экспертизы проектной документации на объекты газораспределения и газопотребления с давлением природного газа до 0,6 МПа включительно?

Ответ № 10

Федеральным законом №330 от 03.08.2018 года внесены изменения в часть 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании чего получение разрешения на строительство объектов газораспределения и газопотребления с давлением природного газа до 0,6 МПа включительно не требуется.

Согласно части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если для строительства или реконструкции объекта

капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, экспертиза проектной документации не проводится.

Вопрос № 11 **Задаёт Елецкая Анастасия Владимировна, начальник бюро по промышленной безопасности службы по охране труда, спецрежиму, промышленной и экологической безопасности ПАО ИТОЗ**

Существует ли нормативная документация по количеству человек, обслуживающих газоиспользующее оборудование? Или норматив устанавливает эксплуатирующая организация?

Ответ № 11

Согласно пункту 129 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 (далее ФНП ПБ №531), техническое обслуживание и ремонт действующего газоиспользующего оборудования, а также проведение его наладки, отнесены к газоопасным работам.

Согласно пункту 130 ФНП ПБ № 531 газоопасные работы должны выполняться бригадой (в составе не менее двух работников) под руководством инженерно-технического работника (в составе не менее трех работников).

Вопрос № 12 (главный инженер ООО «Тульский хлебокомбинат» Трифонов Константин Александрович)

каким образом можно вывести из ОПО не используемое оборудование?

Ответ № 12

Согласно пункту 27 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 ноября 2020 года № 471 основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, являются изменения характеристик опасного производственного объекта, предусмотренные подпунктом 1: в данном случае внесение изменений состава технических устройств, а именно исключение технических устройств (1.3).

Для этого требуется

- подать в регистрирующий орган заявление по установленной форме о внесении в Реестр ОПО изменения в связи с изменением состава, количества, типа, марки, модели (при наличии) технических устройств (замена оборудования или реконструкция, исключение технических устройств), эксплуатация которых даёт признаки опасности;

- предоставить сведения, характеризующие ОПО с перечнем технических устройств, остающихся в эксплуатации;
- предоставить документы, подтверждающие демонтаж оборудования.